# 令和元年度　浄水 水質検査結果 一覧（和田川浄水場）

令和2年 3月23日改訂
富山県企業局水道課

| 検査項目概要 | 番号 | 採水日 | | 平成31年4月15日 | 令和元年5月20日 | 令和元年6月17日 | 令和元年7月16日 | 令和元年8月19日 | 令和元年9月17日 | 令和元年10月15日 | 令和1年11月18日 | 令和2年12月9日 | 令和2年1月20日 | 令和2年2月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水場所 | | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | |
| | | 気温 | | 11.9 ℃ | 25.0 ℃ | 18.8 ℃ | 21.8 ℃ | 29.3 ℃ | 22.5 ℃ | 14.6 ℃ | 21.0 ℃ | 2.6 ℃ | 5.2 ℃ | 6.8 ℃ | |
| | | 水温 | | 9.0 ℃ | 14.1 ℃ | 15.5 ℃ | 17.9 ℃ | 23.6 ℃ | 19.7 ℃ | 17.3 ℃ | 12.9 ℃ | 9.4 ℃ | 7.0 ℃ | 7.0 ℃ | |
| | | 残留塩素 | | 0.65 mg/L | 0.65 mg/L | 0.74 mg/L | 0.65 mg/L | 0.67 mg/L | 0.62 mg/L | 0.71 mg/L | 0.64 mg/L | 0.63 mg/L | 0.63 mg/L | 0.64 mg/L | |
| | | 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.10 | 0.09 | < 0.08 | 0.09 | 0.09 | < 0.08 | < 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | < 0.08 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | |
| | 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | < 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.004 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.009 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.006 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | < 0.003 | < 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | |
| 着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | |
| 味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 6.2 | 5.0 | 6.9 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | |
| 着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 味 | 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.8 | 7.0 | 10.7 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 10.2 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 30 | 25 | 26 | 25 | 26 | 22 | 28 | 30 | 32 | 23 | 22 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 59 | 47 | 49 | 38 | 67 | 44 | 43 | 38 | 60 | 49 | 45 | |
| 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | |
| カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | < 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | |
| | 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | |
| 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | |
| 味 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | < 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | |
| 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 50 | 色度 | 5 度以下 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| | 51 | 濁度 | 2 度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 判定 | | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

# 令和元年度　浄水 水質検査結果 一覧（子撫川浄水場）

令和2年 3月23日改訂
富山県企業局水道課

| 検査項目概要 | 番号 | 採水日 | | 平成31年4月15日 | 令和元年5月20日 | 令和元年6月17日 | 令和元年7月16日 | 令和元年8月19日 | 令和元年9月17日 | 令和元年10月15日 | 令和1年11月18日 | 令和2年12月9日 | 令和2年1月20日 | 令和2年2月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水場所 | | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | |
| | | 気温 | | 13.5 ℃ | 25.8 ℃ | 19.0 ℃ | 22.2 ℃ | 30.2 ℃ | 24.8 ℃ | 15.4 ℃ | 14.1 ℃ | 5.8 ℃ | 6.1 ℃ | 7.6 ℃ | |
| | | 水温 | | 8.1 ℃ | 13.6 ℃ | 17.5 ℃ | 18.1 ℃ | 20.3 ℃ | 17.7 ℃ | 17.1 ℃ | 12.0 ℃ | 8.3 ℃ | 7.0 ℃ | 5.9 ℃ | |
| | | 残留塩素 | | 0.69 mg/L | 0.69 mg/L | 0.68 mg/L | 0.68 mg/L | 0.79 mg/L | 0.73 mg/L | 0.74 mg/L | 0.72 mg/L | 0.68 mg/L | 0.65 mg/L | 0.68 mg/L | |
| | | 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.32 | 0.48 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | |
| | 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| | 16 | シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | 0.08 | 0.08 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.027 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | < 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | < 0.003 | < 0.003 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | < 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.013 | 0.008 | 0.033 | 0.027 | 0.031 | 0.024 | 0.041 | 0.023 | 0.017 | 0.011 | 0.010 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | < 0.003 | 0.004 | < 0.003 | < 0.003 | 0.009 | < 0.003 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | |
| 着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | < 0.01 | 0.04 | 0.01 | < 0.01 | 0.01 | 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | |
| 味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10.4 | 10.2 | 11.0 | 9.5 | 11.0 | 10.3 | 10.1 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | |
| 着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 味 | 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 14.1 | 13.3 | 14.0 | 13.1 | 13.9 | 13.8 | 12.7 | 14.9 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 23 | 23 | 24 | 21 | 25 | 19 | 20 | 32 | 23 | 20 | 20 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 64 | 61 | 62 | 62 | 69 | 62 | 58 | 75 | 67 | 61 | 62 | |
| 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | |
| カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000003 | < 0.000001 | 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.000002 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.000001 | |
| | 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | |
| 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | |
| 味 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 50 | 色度 | 5 度以下 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| | 51 | 濁度 | 2 度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 判定 | | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |