

液石法（販売事業・保安業務）自己チェックシート

[販売事業者]

販売方法	法4条	損害賠償責任保険	加入の有無、保険の期限、補償可能戸数	適・否
	法7条	標識の掲示	様式、掲示位置、記載内容	適・否
	法8条	販売所等変更届	氏名・名称、所在地、貯蔵施設、保安業務委託先の変更	適・否
	法10条	承継届	相続等があった場合の届出	適・否
	法14条1項	書面の交付	全戸に交付しているか。	適・否
			帳簿（控え）はあるか。	適・否
			書面の内容（体積販売, 質量販売）（価格の算定関係）	適・否
			消費者の受領印又はサイン	適・否
			書面記載事項の変更時の書面通知	適・否
	法16条2項	ガスマーター、体積販売	ガスマーターの検満、20L（8kg）を超える容器は体積販売	適・否
		バルク貯槽	バルク供給の有無、安全弁検査、20年検査	適・否 <input type="checkbox"/> バルクなし
		請求書	基本料金・従量料金の金額、ガス使用量、消費機器使用料	適・否
	法16条の2	供給設備の基準	容器屋外設置、腐食・温度上昇・転倒・転落防止	適・否
		自記圧力計	6ヶ月に1回の校正（電気式は年1回）	適・否
法18条1項	保安教育の実施	従業員への保安教育の実施	適・否	
法35条の6	認定販売事業者	保安確保機器の設置・管理	適・否	
		メーター、警報器、ホース類の期限管理	適・否	
貯蔵施設	法11条 規則11条2項	貯蔵施設の有無	有（区分：3 t未満・3 t以上、最大貯蔵量 kg） 無	
			（無の場合）所定の要件を満たしているか	適・否
	規則11条1項	設置場所	販売所と同一敷地内 5 km以内（ km）	
	法16条1項	貯蔵施設の基準	警戒標の掲示、破損の有無	適・否
			保安距離内の保安物件	適・否
			不燃性・難燃性の軽量な屋根、破損の有無	適・否
			障壁・扉の破損の有無	適・否
			滞留防止措置（換気口が塞がれていないか）	適・否
			粉末消火器（A-4及びB-10以上のもの最低2個、有効期限内）	適・否
	法16条2項	販売方法の基準	充てん容器、残ガス容器の区分	適・否
			不必要なものを置かない	適・否
			火気・引火性・発火性の物まで距離2 m以上	適・否
			温度上昇防止措置（40℃以下）	適・否
			転落・転倒防止措置	適・否
業務主任者	法19条	業務主任者	販売所ごとに選任	適・否
			資格、販売所に常駐	適・否
			選任（解任）届の提出	適・否
			法定講習の受講の有無	適・否
	法21条1、2項	業務主任者代理者	販売所ごとに選任	適・否
			資格	適・否
			選任（解任）届の提出	適・否

業務主任者	法20条 (法27条1項)	業務主任者の職務 (保安業務の実施・結果の確認)	供給開始時の点検・調査	適・否
			容器交換時の点検	適・否
			定期供給設備点検	適・否
			定期消費設備調査	適・否
			周知	適・否
			緊急時対応	適・否
			緊急時連絡	適・否
保安業務・委託契約	法28条	保安業務の委託	委託契約書の内容	
		1号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否
		2号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否
		3号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否
		4号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否
		5号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否
		6号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否
7号業務委託	戸数： 契約書 有・無	適・否		
帳簿	法81条1項	体積販売	容器の種類・数、販売開始・容器交換年月日、販売先	適・否
		質量販売	容器の種類・数、販売年月日、販売先	適・否
		ガスの引取	(質量販売のみ) 引取元、容器の種類・数、引取年月日	適・否
		14条の書面交付	消費者名、住所、書面交付者名、交付年月日、書面内容	適・否
		保安業務委託	消費者名、住所、保安業務の結果、年月日、措置の内容	適・否
		貯蔵施設	貯蔵施設の異常の内容、講じた措置、年月日	適・否
設備工事	法38条の7	設備工事	設備士が工事を実施	適・否
	法38条の9第1項	設備士講習	設備士講習の受講	適・否
	法38条の10	設備工事事業	特定液化石油ガス設備工事事業の開始届	適・否
	法38条の11	施工後の表示	施工後の表示(屋内配管4m以上、複数消費者への供給)	適・否
	法38条の12第1項	設備工事の記録	注文者氏名・住所、工事内容、施工年月日、設備士氏名、気密試験結果、配管図面	適・否
	法38条の13	器具の備え付け	自記圧力計の備え付け	適・否
車両	保安法23条	車両の警戒標	車両前後の警戒標	適・否
		消火設備	粉末消火器の積載(150kg以下:B-3以上1個、1,000kg以下:B-10以上1個、1,000を超える:B-10以上2個)	適・否
		資材、工具	赤旗、懐中電灯、メガホン、ロープ(15m以上2本)、漏えい検知液、車両止め(2個以上)、容器バルブ開閉用ハンドル、グランドスパナ又はモンキースパナ、革手袋	適・否
		イエローカード	移動時注意事項書面(イエローカード)の積載	適・否

安全器具		消費者戸数	マイコンメータS等 ガス漏れ警報器 両方設置（連動含 む）	マイコンメータS 等 のみ（ガス漏れ警 報器なし）	ガス漏れ警報器 連動遮断装置 （メータ以外と連 動）	その他	ガス漏れ警報器 義務設置 のうち、未設 置戸数
	一般家庭	戸					
	集合住宅	戸					
	業務用	戸					
	合計	戸	戸	戸	戸	戸	戸
その他	埋設管管理台帳	埋設管管理台帳の有無、点検・記載・保存の実態					適・否
	ガスメーター	メーター管理台帳による期限管理					適・否
	ホース、調整器 ガス漏れ警報器	ホース、調整器、ガス漏れ警報器の期限管理					適・否
	不燃防なし器具	不完全燃焼防止装置の無い器具の交換促進					不燃防なし 器具有の戸 数：
	取引適正化ガ イドライン	自社ホームページ（無い場合は店頭）で料金（戸建と集合住宅で異なる場合はそれぞれ）を公表					適・否
14条書面交付時の説明					適・否		
料金値上げ時の通知（原則1ヶ月前まで）					適・否		
苦情記録簿の作成、相談窓口の設置、記録の保存（1年間）					適・否		

[保安機関]

法29条1項	区分の認定取得	認定区分における保安業務の実施	適・否	
法31条	保安業務資格者	保安業務資格者の確保	適・否	
	保安業務用機器	自記圧力計又はマノメーター (①③④⑥号業務)	適・否	
		ガス検知器 (点検の有無) (①③④⑥号業務)	適・否	
		漏えい検知液 (①②③④⑥号業務)	適・否	
		緊急工具類 (①②③④⑥号業務)	適・否	
		一酸化炭素測定器 (点検の有無) (①④⑥号業務)	適・否	
	ボーリングバー (①③④⑥号業務)	適・否		
損害賠償措置	損害賠償責任保険への加入の有無、期限	適・否		
法32条	認定の更新	認定の期限内 (5年間) に更新	適・否	
法33条1項	消費者数の増加	一般消費者等の数が認可の範囲を超過していないか	適・否	
法34条1項	①供給開始時点 点検・調査	供給開始時の点検・調査を適正に実施	適・否	
		供給設備 (火気距離、転倒防止措置、腐食・欠陥の有無、漏えい試験、燃焼器入口圧力・閉そく圧力)	適・否	
		消費設備 (漏えい試験、燃焼器入口圧力、末端ガス栓と燃焼器の接続方法、湯沸器の給排気 等)	適・否	
	(規則36条)	②容器交換時等 供給設備点検	供給設備の点検を適正に実施 (火気距離、転倒防止 等)	適・否
		③定期供給設備 点検	法定期限内に定期供給設備点検を適正に実施	適・否
	(火気距離、転倒防止、腐食・欠陥の有無、漏えい試験、調整器の調整圧力 等)		適・否	
	(規則37条)	④定期消費設備 調査	法定期限内に定期消費設備調査を適正に実施	適・否
			(漏えい試験、燃焼器入口圧力、末端ガス栓と燃焼器の接続方法、湯沸器の給排気 等)	適・否
	(規則38条)	再調査	設備の再調査を適正に実施	適・否
		通知	基準不適合の場合の通知を適正に実施	適・否
調査点検実施者		資格者が調査・点検を実施	適・否	
⑤周知		周知を適正に実施 (供給開始時、2年又は1年に1回)	適・否	
(規則31条1号)	⑥緊急時対応 (認定の基準)	夜間、休日等の緊急時対応の体制	適・否	
		・原則30分以内に到着できる距離	適・否	
		・保安業務資格者が常時配置	適・否	
	・事業所から10分以内の場所に居住	適・否		
⑦緊急時連絡	夜間、休日等の緊急時連絡の体制	適・否		
	集中監視システムの導入状況	有 (戸) ・無		
法35条1項	保安業務規程	保安業務規程に従って業務を行っているか	適・否	
法28条	保安業務の委託	保安業務の受託の有無、契約書の有無	有 (戸) ・無	
法34条2項	再委託禁止	保安業務を他人に委託していないか	適・否	
法35条1項	保安業務規程	委託を受けた販売事業者への保安業務結果の連絡方法	適・否	

帳簿	法81条	①供給開始時点 検・調査	消費者氏名、住所、点検・調査実施者名、結果、改善通知内容、 点検・通知年月日、消費設備のメーカー・型式・製造年月日	適・否
		②容器交換時等 供給設備点検	消費者氏名、住所、点検実施者名、結果、改善通知内 容、点検・通知年月日	適・否
		③定期供給設備 点検	消費者氏名、住所、点検実施者名、結果、改善通知内 容、点検・通知年月日	適・否
			拒否があった場合、消費者氏名、住所、承諾を求めた者 の名、年月日	適・否
		④定期消費設備 調査	消費者氏名、住所、調査実施者名、結果、改善通知内 容、調査・通知年月日、燃烧器のメーカー・型式・製造年月日	適・否
			再調査実施者名、結果、調査年月日	適・否
			拒否があった場合、消費者氏名、住所、承諾を求めた者 の名、年月日	適・否
		⑤周知	消費者氏名、住所、周知実施者名、周知の内容、周知の 年月日	適・否
		⑥緊急時対応	消費者氏名、住所、緊急時対応実施者名、内容及び結 果、対応の年月日	適・否
⑦緊急時連絡	消費者氏名、住所、緊急時連絡実施者名、内容及び結 果、連絡の年月日	適・否		